



09.07.2024

Vastaanottaja

Mäntyharjun kunta
Rakennusvalvonta
Asematie 3
52700 MÄNTYHARJU

Kohde

Rakennusjärjestys

Etelä-Savon pelastuslaitoksen lausunto rakennusjärjestyksestä

ASIA

Mäntyharjun kunta pyytää lausuntoa Mäntyharjun Rakennusjärjestys EHDOTUKSESTA

LAUSUNTO

Etelä-Savon pelastuslaitos teki seuraavat huomiot:

13 § Aurinkoenergian hyödyntäminen

- Suunnittelussa ja rakentamisessa otettava huomioon pelastuslaitosten kumppanusverkoston aurinkosähköohje: AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN PALOTURVALLISUUSOHJE

22§ Muut rakennusjärjestyksellä ohjattavat asiat (osoitmerkinnät, mainokset, säiliöt, jne.)

- Osoitmerkinnät. ...osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava myös kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän. Olisiko mainittava että myös tienhaarat opastettava
- Olisiko säiliöiden osalta tarkennettava onko kyseessä polttoaine- ja kemikaalisäiliö vai ei. Lisäksi raja-
rajaus milloin ilmoitettava pelastusviranomaiselle sekä muistutus kemikaali-ilmoitusvelvollisuudesta pelastusviranomaiselle.

28 § Rakennusten sijoittuminen

- Erillisen tulipesällisen laitteen (esim. kylpytynnyrin tai padan) hormi tulee sijaita vähintään 4 m etäisyydellä lähimmän rakennuksen räystäästä tai ulottua räystästä korkeammalle. Voisi mainita että epäselvissä tapauksissa otettava yhteyttä pelastusviranomaiseen (savuhormin pituus).

34 § Asemakaavoja täydentävät määräykset

- Pelastustiet -> pelastuslaitos ohjeistaa ja antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet pelastustien määrittelyssä

42 § Tapahtumien järjestäminen

-Yleisötapahtumien kiinteät rakennelmat vs. lupatarve (2 viikkoa, osa on paikallaan koko kesän useita eri tapahtumia varten?). Viittaus tapahtumien pelastussuunnitelma (pelastustoimi.fi), Korostettava telttojen kiinnitystä -> viittaus Tukes-ohje, nestekaasulaitteet yleisötapahtumissa -> Tukes-ohje

44 § Jätehuolto

- Tarvitseeko mainita eri etäisyydet -> yksittäinensäiliö / katos

Miten Air B&B - huoneistot ja -asunnot (tulkinta ja lupatarve). Onko tarvetta mainita

paloinsinööri
Paunonen Juha