LUONNONTILAINEN ALUE

SÄILYTETTÄVÄT PUUT VALAISTAAN

HUOLTOPIHA

PÄÄMAADOITUSELEKTRODI

JAKOKESKUS JK1.1

JAKOKESKUS JK1.2

TALOJAKAMO JNE.

PÄIVÄKODIN NOUSUKESKUS NK

JK 1.1 MCMK-HF 4x6+6S

JK 1.2 MCMK-HF 2x2,5+2,5S

JAKOKESKUS JK1.3

JAKOKESKUS JK1.4

ATK-RK A1.1
DRAKA SuperCAT6 1000
(UTP ARM SNRO 0264022)

PIHAVARASTON KAAPELOINNIT
KATSO PIIRUSTUKSET, NRO: T
12047-10, 12047-15

PISTORASIA VALAISINPYLVÄISSÄ /
VERKKOPISTE 1 x

PISTORASIA HUVIMAJAAN
MCMK 2x2,5+2,5S

PIHAVARASTON KAAPELOINNIT
KATSO PIIRUSTUKSET, NRO: T
12047-11, 12047-16

PIENTEN PIHA

ISOJEN PIHA

SUOJAPUTKI ø MP110 +VETONARU,
TONTIN RAJALLE SAAKKA, JOSTA SONERA OYJ JATKAA
LIITTYMISPRISTEIINSÄ SAAKKA.
(PUNAINEN KAAPELIPUTKI, TELEJÄRJESTELMIEN KAAPELIN SUOJAPUTKI)

PUHELINKAAPELI VMOHBU 10x2x0,5 (SONERA OYJ TOIMITTAA)

KUITUKAAPELI FYOVD2PMU 2x6xSML (SONERA OYJ TOIMITTAA)

VESITORNI

SUOJAPUTKET 2xø MP110 +VETONARUT HAAPASELÄNTIEN ALITSE
TUNKKAAMALLA, SÄHKÖURAKOITSIJA ASENTAA LIITTYMISKAAPELIT.

SÄHKÖLIITTYMÄKAAPELIT
2x(AXMK 4x240S)
SUURSAVONSÄHKÖ OY:N VERKKOON

MUUNTAMO SSSOY

MAADOITUSELEKTRODI Cu 16,
minimi 20m OJAAN

VARAVOIMAKONTTI

RUSKAHOVIN LIITTYMISKAAPELI
(AMCMK 3x240+72Cu)
KÄÄNNETÄÄN VARAVOIMAKONTILLE

NOUSUKAAPELI AMCMK 4x240+72Cu
VARAVOIMAKONTTI–PÄIVÄKODIN NOUSUKESKUS NK

HÄLYTYSKAAPELI Jamak–Arm–HF 12x(2+1)x0,5+0,5
VARAVOIMAKONTTI–PÄIVÄKODIN VAK3 VÄLILLE

= Ulkokamera PELCO IP-DOMEKAMERA, SPECTRA IV, SD4N23-PG-E1-X, 23xoptinen zoom, 360° käsintyvä (DOME KAMERA), virtalähteineen KATSO MYÖS PIIRUSTUSNUMERO 12047-425, JNE.
SÄKSUOJAKOTELOITUNA IP66 (ILKIVALLAN KESTÄVÄ), LÄMMITTIMELLÄ, PYLVÄS/SEINÄJALUSTALLA

TERÄSKARTIOPYLVÄS TEHOMET A203SK (OLAKKEETON, KORKEUS MAANPINNANTASOSTA 3 METRIÄ) MAALATTUNA RAL-SÄVYYN RAL 9005 (MUSTA), JALUSTA SJ-1 TAI VASTAAVA (KORKEUS ON 1000 mm ja painо 130 kg)



= VALAISINPYLVÄS KORKEUS h=3500
Katso valaisinluettelo 12047–500

= VALAISINPOLLARI, KORKEUS h=1200
Katso valaisinluettelo 12047–500

= KOHDEVALAISTUSPYLVÄS+VALAISIMET, KORKEUS h=1500
Katso valaisinluettelo 12047–500

= AUTOLÄMMITYSPISTORASIATOLPPA
ESIM. FIBOX Piha 2A2J1V
Varusteet:
– 2 kpl maadoitettu pistorasia ajastimella
– 2 kpl johdonsuoja-automaatti 6 A, C-tyyppi
– 1 kpl vikavirtasuojakytkin 30 mA, A-tyyppi
SINKITYT TERÄSTOLPAT BETONIPERUSTUKSILLA

= MAADOITUSKÖYSI Cu16 MAAHAN, PERUSTUKSIEN ALAPUOLELLE

= VARAPUTKITUS D=110 + VETONARU

KAIKKI KAAPELOINNIT JA PUTKITUKSET MERKITÄÄN MERKKINAUHOIN

① KELTAINEN KAAPELIPUTKI ø MP110 VAHVAVIRTA KAAPELIN SUOJAPUTKI + VETONARU

② PUNAINEN KAAPELIPUTKI ø MP110 TELEJÄRJESTELMIEN KAAPELIN SUOJAPUTKI + VETONARU

③ KAAPELI SUORAAN KAAPELIOJAUSSA SUOJAKOURUTETTU

Loppupiirustus 25.10.2013

Tehn.	Lukum.	Muutos	Nimim.	Pvm

K-oas/Kylä	Kortt./Tila	Tontti	Rno.	Viranomaisten merkintöjä
UUDISRAKENNUS				SÄHKÖPIIRUSTUS
MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI TELETIE 52700 MÄNTYHARJU				ASEMAPIIRUSTUS MK: 1: 200

JH Kouvolan Sähkösuunnittelu Oy
Keskustankatu 4
45100 Kouvola
Puh 05-3100 300
Fax 05-3100 315

Pvm	21.6.2012
Piirt.	
Suunn.	MPe
Tark.	
Hyv.	
Laati	

Työnumero: 12047
Tilaajan numero
Piirustusnumero: SÄH 12047-2
Muutos