



Tarjousten vertailutaulukko - 595029 / Ilmalämpöpumput asennettuina, päiväkotia Mustikkatassu

Hankinnan kohde

		Ansioniemen Sähkö Oy		Lämpökulma Oy Mustikkatassu	
		Annettu tieto		Annettu tieto	
Ilmalämpöpumput asennettuina, alv 0% Hankittava määrä 1 urakka		28879,00 EUR / urakka 28879,00 EUR		32000,00 EUR / urakka 32000,00 EUR	
Ulkoyksiköiden merkki ja malli		Daikin 2MXM50A8		Daikin 2MXM50A8	
Sisäyksiköiden merkki ja malli		FTXTM25A		Daikin FTXM25A	
SCOP-keskiarvo		4,61		4.61	
SEER-arvo		8,53		8.53	
Melutasot matalla teholla ja täydellä teholla		19 / 41		matalalla 20dBA, tä ydellä teholla 39dBA	



Vertailun yhteenveto

		Ansioniemen Sähkö Oy		Lämpökulma Oy Mustikkatassu	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Kokonaishinta yhteensä		28879,00 EUR		32000,00 EUR	
Sijoitus		1.		2.	
Valittu		Ei		Ei	

Soveltuvuusvaatimukset

	Ansioniemen Sähkö Oy	Lämpökulma Oy Mustikkatassu
	Annettu tieto	Annettu tieto
Luotettava-kumppani raportti	luotettava_kumppani_rapor tti_0954589-1_20260304.pdf	Lampokulma Oy_2991676-8_Luotettav a_Kumppani_raportti_2026-03-15.pdf
Mitoituslaskelma ja toimenpide-ehdotukset	Mäntyharju Mustikka tassu suunnitelma.pdf	mitoitus.pdf
Hinta eriteltynä	Mäntyharju Mustikk atassu tarjous.pdf	Tarjous must ikkatassu.pdf
Tuotekuvaukset, esitteet	2MXM50A8 + Perfera Cool SCOP ja SEER (002).png Multi-split-ilm alampopumput.pdf	Multi-split-ilm alampopumput.pdf
Muut mahdolliset liitteet		
Tarjoajalla tulee olla kokemusta tämän kokoisten järjestelmien asentamisesta	Kyllä	Kyllä
Takuu min. 5 vuotta	Kyllä	Kyllä
Optio vuosihuollolle urakkaan sisältyvien 2 ensimmäisen vuoden huoltojen jälkeen, huolto hinta alv 0%	600	1200