

Mäntyharjun kunta
Rakennusvalvonta
Penttinpolku 1, PL 76
52701 Mäntyharju

SÄHKÖJOHDON SIOITTAMINEN

Sähköverkon saneeraamiseksi on tarve rakentaa 20 kV ilmajohto kiinteistön Myllypalsta 507-411-878-1 alueelle. Sähköverkon saneerauksella pyritään vastaamaan sähkömarkkinalain (588/2013) verkkoyhtiöille asettamaan velvollisuuteen parantaa sähkönjakelun toiminnan laatuvaatimuksia sähköjärjestelmän ja -verkkojen toimintavarmuuden näkökulmasta.

Yhteisellä maa-alueella Myllypalsta 507-411-878-1 on kiinteistörekisterin mukaan 42 osakaskiinteistöä, joten on käytännössä mahdotonta hakea lupaa sijoittamiselle jokaiselta osakkaalta erikseen. Myllypalstan osakaskiinteistöiltä 507-411-1-50 Vuorela, 507-411-1-69 Lahdenpää, 507-411-1-81 Ojapelto, 507-411-1-180 Linnajärvi ja 507-411-1-231 Kaija on kysytty puhelimitse lupaa ilmajohtojen sijoittamiseen yhteiselle maa-alueelle. Näiden kiinteistöjen omistajat ovat suullisesti hyväksyneet sijoittamisen.

Sähköjohtojen sijoittamista koskeva suunnitelma on esitetty haettavan kiinteistön osalta liitteessä 2. Suunniteltujen johtojen sijainti on esitetty kartalla sinisellä yhtenäisellä viivalla. Ilmajohdon pituus kiinteistöllä on 126 metriä ja johtoalueen leveys tiealueen ulkopuolella 5-10 metriä.

Johtoalueelta on tarve kaataa myyntikelpoista puuta. Puukaupasta saatavat tulot tullaan tallettamaan lupa- ja valvontaviraston tilille.

Pyyntömme

Viittaamme rakentamislain (751/2023) 131 §:ään yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisen osalta ja pyydämme, että rakennusvalvontaviranomainen kuulisi asianosaisia ja päättäisi johdon sijoittamisesta esittämällämme tavalla.

Ystävällisin terveisin

Järvi-Suomen Energia Oy
Maankäyttö

Helena Kumpula

Helena Kumpula
Maankäyttöpäällikkö

puh. 010 210 4376

LIITTEET

- Liite 1. Lähestymiskartta
- Liite 2. Sähkölinjan sijaintikartta
- Liite 3. Kiinteistörekisteriote MML
- Liite 4. Karttaote MML